ПАО "МОЭК"
Филиал №11 "Горэнергосбыт"
Отдел контроля и учета энергопотребления по ЗАО
Для актов допуска узлов учета тепловой энергии и ГВС (ХВС)

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела контроля и учета энергопотребления по ЗАО Службы контроля и учета энергопотребления Управления по коммерческому учету и контролю энергоресурсов Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК»

А.С. Чистов

«__» 04 СЕН 2017 2017г.

Договор №: 08.200271-ТЭМ

АКТ № 394 - 08 / 08 / 17 - УУТЭ
периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды) у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды) потребителя (далее – УУТЭ): **ТСЖ «Корона – Эйр»** **ТП № 20-10-1004/080**

(наименование потребителя и номер теплового пункта)

По адресу: **г. Москва, Проспект Вернадского ул., дом 92, корп.1**

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: **СООТВЕТСТВИЕ/~~НЕСООТВЕТСВИЕ~~**

(указать соответствие или несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного **УУТЭ допускается (~~не допускается~~)** в эксплуатацию **с «__» 01 СЕН 2017 2017 г. по «__» 01 СЕН 2018 2018 г.** в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент проверки	Место установки	№ пломбы	Дата очередной поверки
	ЦТП (ИТП) - ОТОПЛЕНИЕ+ВЕНТИЛЯЦИЯ+ГВС:				
ВИС.Т	54325	Q= 56607 Гкал.		34	23.08.2021
ПП Ду-100	701	Gп.= 426326 т	Подающий трубопровод.	34	23.08.2021
ПП Ду-100	672	Go.= 142 7206 т	Обратный трубопровод.	34	23.08.2021
КТПТР-05	4744	Траб.= 9493 5 ч	Подающий трубопровод.	34	23.08.2021
КТПТР-05	4744А		Обратный трубопровод.	34	23.08.2021
MTWi Ду-25	06118517	Gпод.= 1884 т	Водомер подпитки.	ТС-827	13.02.2019

Представитель энергоснабжающей организации: Инспектор отдела КиУЭ по ЗАО СКиУЭ Управления по коммерческому учету и контролю энергоресурсов Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» А.В. Медведев тел. 8(49)

(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

подпись

Ответственный представитель потребителя: председатель

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись

М.П.

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "Корона-ЭЙР" ОГРН 1057746523288 МОСКВА